

**Oblastní inspektorát práce  
pro Jihočeský kraj a Vysočinu**

Vodní 1629/21, 370 06 České Budějovice, IČ 75046962  
telefon: +420 950 179 511, fax: +420 950 179 505, e-mail: budejovice@suip.cz, ID DS: n7wefgn

---

č.j.: 32786/5.42/23-3  
sp.zn.: I5-2023-1664

**PROTOKOL O KONTROLE**

provedené podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „oblastní inspektorát práce“).

Kontrola byla zahájena dne 11.10.2023, prvním kontrolním úkonem: předložení průkazu.

**Kontrolu vykonal inspektor:**

průkaz inspektora: - inspektor

**Kontrolovaná osoba:**

**Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie**

Sídlo: Libnič 17, Libnič, 373 71

IČ: 00666271

(dále jen „kontrolovaná osoba“)

**Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:**

Mgr. Lenka Hebíková Kubátová, člen statutárního orgánu

zaměstnanec kontrolované osoby

OZO v oblasti BOZP

Kontrola byla provedena dne: 11.10.2023

kontrolované pracoviště: Domov Libnič a Centrum sociálních služeb Empatie

adresa: 17, 373 71 Libnič

Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: kontrola dokladů v sídle organizace za účasti zaměstnance kontrolované osoby dne 11.10.2023.

U kontrolované osoby nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

**Předmět kontroly:**

- dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
  - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce
  - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

**Doklady předložené ke kontrole:**

1. Zpráva o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty - Domov Libnič, poslední ze dne 10.8.2023
2. Zpráva o provozní revizi plynového zařízení, poslední ze dne 20.12.2022
3. Doklad o servisu a kontrole plynového kotle, poslední ze dne 5.9.2022 včetně dokladu o objednavce služby servisu a kontroly na rok 2023
4. Harmonogram revizí a kontrol PZ
5. Pověřovací dokument obsluhy a odpovědné osoby plynového zařízení pro a ze

dne 2.1.2023

6. Osvědčení o způsobilosti topiče nízkotlakých kotlů na plynná paliva, poslední ze dne 16.12.2020
7. Zápis z prověrky BOZP, poslední ze dne 10.1.2023
8. Lékařský posudek pro účely zdravotní způsobilosti k práci ..... a
9. Přehled zaměstnanců s ochrannými pomůckami (karta zaměstnance s OOPP) - ..... a
10. Analýza vyhodnocení rizik
11. Provozní řád kotelny a provozní deník kotelny
12. Záznam o provedeném seznámení s BOZP zaměstnanců na pracovišti - údržba 2023
13. Harmonogram revizí a kontrol

### **Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:**

Kontrola byla zahájena dne 11.10.2023 v 9:00 hodin předložením průkazu inspektora Mgr. Lence Hebíkové Kubátové, členu statutárního orgánu. Nejprve proběhlo poučení o právech a povinnostech kontrolované osoby, Mgr. Hebíková Kubátová což potvrdila svým podpisem, že porozuměla poučení o právech a povinnostech kontrolované osoby a převzala kopii tohoto poučení. Dále byla výše jmenovaná seznámena s cílem, rozsahem a předpokládaným průběhem kontroly. Předmětem kontroly byly rozvody plynu a spotřebiče pro spalování plynů v kontrolované provozovně Domov Libnič č.p. 17.

Následně byla provedena kontrola dokladů a fyzická kontrola prostorů společnosti za účasti vedoucího provozně technického úseku a ..... odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP.

Kontrola byla provedena namátkovou formou a není komplexním hodnocením všech pracovišť a plněním všech povinností kontrolované osoby daných zákoníkem práce a dalšími právními předpisy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a provozu technických zařízení.

Zaměstnavatel zajišťuje úkoly v prevenci rizik podle ustanovení zák. č. 309/2006 Sb., § 9, externě, panem ..... číslo vydaného osvědčení  
Zprávu o revizi plynového zařízení z roku 2022 vystavil revizní technik PZ ..... ev. č.:  
Revizní technik tlakových zařízení: ..... ev. č.:

Jedná se o první provedenou kontrolu nadepsaného oblastního inspektorátu práce v oblasti BOZP u tohoto subjektu.

### **Kontrolní zjištění:**

1. V průběhu kontroly dne 11.10.2023 byl předložen harmonogram revizí a kontrol provozovaného plynového zařízení, který nebyl zpracován na období 6 let podle § 22 odst. 1 nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Zjištěný nedostatek byl opraven během kontroly.

- § 22 odst. 1 nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Bylo odstraněno v průběhu kontroly.

Nedostatek byl vyřešen domluvou.

**Poučení:**

Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námitky proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námitky zamítnuty jako nedůvodné.

České Budějovice, dne 31.10.2023

Za oblastní inspektorát práce:

.....

Rozdělovník:

1x kontrolovaná osoba

1x oblastní inspektorát práce